



Protokol o zkoušce . 9962/2014

Zákazník: ReMeT - Ing. Jana Chládková, Horní He manice p.170, Horní He manice, 561 33
Objednávka: objednávka .14007
Důvod analýzy: provozní kontrola
Matrice: pitná voda: ve stejný vodovod
Limit: Vyhl. 252/2004 Sb.
Označení vzorku: Horní He manice p. 47, kuchy
Rozsah vyšetření: mikrobiologický rozbor
Vzorkoval: Jedlička Petr
Metoda odběru*: SOP VZ-1 Odběr vzorků pitných vod (Akr.)
Datum odběru: 25.10.2014 9:45
Datum přijmu: 25.10.2014 11:45
Datum zpracování: 25.10.2014 - 29.10.2014

Výsledky

Vzorek . 9962

Parametry	Jednotky	Akr.	NV	Metoda*	Výsledek	Limit
intestinální enterokoky	KTJ/100ml	A		SOP MB-03	0	0 NMH
Escherichia coli	KTJ/100ml	A		SOP MB-07	0	0 NMH
koliformní bakterie	KTJ/100ml	A		SOP MB-07	0	0 MH
kultivovatelné organismy při 22 °C	KTJ/ml	A		SOP MB-04	0	200 MH
kultivovatelné organismy při 36 °C	KTJ/ml	A		SOP MB-04	0	40 MH
chlor volný	mg/l	A		SOP-35	<0,03	0,30 MH

NV-nejistota výsledku je rozšířená nejistota měření odpovídající 95 % intervalu spolehlivosti s koeficientem rozšíření $k = 2$ / **Akr.**-akreditace metody: A/N/S-ano/ne/subdodávka

FA - aplikace pro izaného flexibilního rozsahu akreditace: modifikace již akreditovaných zkušebních postupů (rozšíření rozsahu zkoušených parametrů i předmětu zkušebního postupu) za předpokladu, že princip zůstává zachován / **ND** - laborato je způsobilá aktualizovat normativní dokumenty identifikující postupy

Výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených předmětů; bez písemného souhlasu zkušební laborato se protokol nesmí reprodukovat jinak než celý

* Plný název a přesná identifikace použité metody (SOP), včetně zdrojů metody (norma, literatura, právní předpisy), je k dispozici v laborato i v Příloze kvality a v příloze osvědčení o akreditaci (www.cai.cz).

V Česká Terebová dne: 29.10.2014

Ing. Jana Pinkasová
vedoucí laboratoře